

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIANIE

Telefony:

- informacja o numerach  
wewnętrznych

65/ 512-22-33; 526-52-64

- PPIS w Kościanie

65/ 512-22-33; 526-52-64

- faks

65/ 512-22-33; 526-52-64

- e-mail

[sekretariat@pssekoscian.pl](mailto:sekretariat@pssekoscian.pl)

- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a  
64-000 Kościan  
[www.gov.pl/web/psse-koscian](http://www.gov.pl/web/psse-koscian)

URZĄD GMINY KOŚCIAN  
- wpłynęło -

oryginał/kopia

ON.HK.903.1.37.2021

22.02.2021

Kościan, dnia 18. LUT. 2021

Nr .....2164.....

OCENA JAKOŚCI WODY

*P. Wniewiar*  
*23.02.21*  
*[Signature]*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 )
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody wykonanych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy B nr: OL-W.9052.21.3.2021 z dnia 04.02.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 12.02.2021 r.), D/16/39/2021/LB-AS/PLC-PGC/, D/16/39/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 09.02.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 18.02.2021 r.) z **wodociągu publicznego Przysieka Polska** (woda dostarczana jest do sieci wodociągowej Widziszewo, której administratorem jest Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan) w punkcie zgodności (sieć – Widziszewo ul. Lipowa 1 – dom prywatny),

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego  
**PRZYSIEKA POLSKA**

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

## Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w oparciu o przedstawione wyniki jakości wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w wodociągu publicznym Przysieka Polska, który dostarcza wodę do sieci wodociągowej Widziszewo, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wytypowanym punkcie zgodności, uzgodnionym przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64 – 000 Kościan z PPIS w Kościanie.

Sprawozdanie z badań nr OL-W.9052.21.3.2021 z dnia 04.02.2021 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno, natomiast sprawozdania nr: D/16/39/2021/LB-AS/PLC-PGC/, D/16/39/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 09.02.2021 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

### Adresat:

1. Urząd Gminy Kościan  
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan

### Do wiadomości:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.,  
ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel
2. Wójt Gminy Kościan  
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
3. a/a

A.B.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE

*dr inż. Piotr Zielenka*  
specjalista epidemiolog