

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŚCIANIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65/ 512-22-33; 526-52-64
- PPIS w Kościanie 65/ 512-22-33; 526-52-64
- faks 65/ 512-22-33; 526-52-64
- e-mail sekretariat@pssekoscian.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan
www.psse-koscian.pl

URZĄD GMINY KOŚCIAN

- wpiwno -

10. GRU. 2015

oryginał/ kopia

ON.HK-421/23-4(9)/15

Nr 8184

Kościan, dnia

2015 -12- 10

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2013, poz. 267z późn. zm.)
- art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 14.marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2015, poz. 1412)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2015, poz.139)
- § 17 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust.3 i ust 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie pisma z Gminy Kościan ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan i sprawozdań: z badań Nr OL.W-52-1434N/15 z dnia 26.11.2015r., Nr OL.W-52-1483N/15 z dnia 03.12.2015r., oraz sprawozdań z badań w ramach kontroli wewnętrznej Nr 517/2015 z dnia 21.10.2015r., Nr 539/2015 z dnia 04.11.2015r. i Nr 548/2015z dnia 09.11.2015r. z wodociągu publicznego **Wławie, którego właścicielem i jednocześnie administratorem jest Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan**, oraz protokołów poboru prób wody z dni 25.11.2015r. i 02.12.2015r.

ORZEKA

1. stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego **WŁAWIE gm. Kościan**
2. zezwala na warunkowe korzystanie z wody wodociągu wymienionego w pkt. 1 przy zawartości: żelaza 650µg/l i manganu 350µg/l w okresie do 30.11.2017r.
3. nakazuje doprowadzić jakość wody do obowiązujących norm pod względem fizykochemicznym w terminie do 30.11.2017r.

Uzasadnienie :

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po wnikliwej analizie wyników z badań kontrolnych Nr OL.W-52-1434N/15 z dnia 26.11.2015r., Nr OL.W-52-1483N/15 z dnia 03.12.2015r. wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie stwierdził, że woda pod względem chemicznym (odnotowano przekroczenia związków żelaza i manganu) w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989). Według wyżej wymienionego rozporządzenia wartość dopuszczalna dla związków żelaza to 200µg/l i związków manganu to 50µg/l. W sprawozdaniu z badań kontrolnych Nr OL.W-52-1434N/15 z dnia 26.11.2015r. przekroczenia związków żelaza wykryto na poziomie 408µg/l, a manganu 128µg/l, oraz w sprawozdaniu Nr OL.W-52-1483N/15 z dnia 03.12.2015r. przekroczenia związków żelaza wykryto na poziomie 590µg/l, a manganu 274µg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie dokonując jednocześnie analizy wyników w ramach kontroli wewnętrznej Nr 517/2015 z dnia 21.10.2015r., Nr 539/2015 z dnia 04.11.2015r. i Nr 548/2015z dnia 09.11.2015r. wykonanych przez Laboratorium „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. Kiełczewo ul. Polna 75, 64-000 Kościan stwierdził, że woda pod względem chemicznym w badanym zakresie również nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989). W sprawozdaniach z badań wody wykryto przekroczenia związków żelaza i manganu. Według wyżej wymienionego rozporządzenia wartość dopuszczalna parametrów dla związków żelaza to 200µg/l i związków manganu to 50µg/l. W sprawozdaniach z badań w ramach kontroli wewnętrznej Nr 517/2015 z dnia 21.10.2015r., Nr 539/2015 z dnia 04.11.2015r. i Nr 548/2015z dnia 09.11.2015r. odnotowano przekroczenia parametrów:

- związków żelaza w przedziale 370 - 1000µg/l,
- związków manganu w przedziale 130 - 190µg/l.

Analizując powyższe wyniki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie stwierdził, że woda pod względem chemicznym ze względu na przekroczenia związków żelaza i manganu nie odpowiadają wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

Dokonując oceny ryzyka spożywania wody z podwyższoną zawartością w/w parametrów stwierdza się, iż przekroczenia te nie mają istotnego znaczenia zdrowotnego dla konsumentów, mogą jedynie powodować obniżenie cech organoleptycznych (brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie przychyłając się do wniosku Gminy Kościan ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan z dnia 07 grudnia 2015r akceptuje termin wykonania naprawy oraz mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie
art.2 ust.1 pkt 1 lit. G ustawy dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz. U. 2015, poz.783 ze zm.)



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE

dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
2. Wójt Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
3. a/a