

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

- PPIS w Kościanie

- faks

- e-mail

- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64

65/ 512-22-33; 526-52-64

65/ 512-22-33; 526-52-64

sekretariat@pssekoscian.pl

65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a

64-000 Kościan

www.pssekoscian.pl

URZĄD GMINY KOŚCIAN

- wpłynęło -

oryginał/kopia-

ON.HK-466/38-11(15)/18

28. 12. 2018

Kościan, dnia 2018 -12- 27

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2017, poz. 1261 z późn. zm.)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10, i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. 2018, poz. 1152)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody: Nr 774/2018 z dnia 16.11.2018r. (data wpływu do tegoż Urzędu 19.11.2018r.), nr 1378s2018 z dnia 17.11.2018r. (data wpływu do tegoż Urzędu 19.11.2018r.), nr 530050/18/POZ z dnia 26.11.2018r. (data wpływu do tegoż Urzędu 27.11.2018r.), nr OL.W-52-1290S/18 z dnia 16.11.2018r. (data wpływu do tegoż Urzędu 04.12.2018r.), nr OL.W-52-1288S/18 z dnia 19.11.2018r. (data wpływu do tegoż Urzędu 04.12.2018r.) nr D/979/1951/2018/LB-WG/PCH, PAS, PMKW/ z dnia 22.11.2018r. (data wpływu do tegoż Urzędu 07.12.2018r.), nr 557385/18/POZ i 557386/18/POZ z dnia 11.12.2018r. (data wpływu do tegoż Urzędu 13.12.2018r.) oraz nr 947/2018 z dnia 21.12.2018r. (data wpływu do tegoż Urzędu 21.12.2018r.) przeprowadzonych przez administratora, wykonanych w ramach parametrów grupy A i B z wodociągu publicznego WIDZISZEWO w punktach zgodności (SUW oraz sieć – Widziszewo, ul. Lipowa 7 - łazienka), administrowanego przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan.

Strona 1 z 3

wiepodlega

POWIAZ
STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE
NIEWOLNOŚĆ

Stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego WIDZISZEWO

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w oparciu o przedstawione wyniki jakości wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w wodociągu publicznym Widziszewo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanych punktach zgodności, ustalonych przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan z PPIS w Kościanie.

Sprawozdania z badań Nr: OL.W-52-1290S/18 z dnia 16.11.2018r. oraz OL.W-52-1288S/18 z dnia 19.11.2018r. zostały wykonane przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie; sprawozdania z badań nr: 774/2018 z dnia 16.11.2018r. i 947/2018 z dnia 21.12.2018r. zostały wykonane przez akredytowane Laboratorium „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kiełczewo, ul. Polna 75, 64-000 Kościan; sprawozdanie nr 1378s2018 z dnia 17.11.2018r. zostało wykonane przez akredytowane Laboratorium SALUBRIS, ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce; sprawozdania nr: 530050/18/POZ z dnia 26.11.2018r., 557385/18/POZ z dnia 11.12.2018r. i 557386/18/POZ z dnia 11.12.2018r. zostały wykonane przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Dożynkowa 9 Blok G, 61-660 Poznań; natomiast sprawozdanie z badań nr D/979/1951/2018/LB-WG/PCH, PAS, PMKW/ zostało wykonane przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

Analiza sprawozdań wykazała, że został przekroczony parametr fizyczny – barwa (dotyczy sprawozdań nr: 774/2018 z dnia 16.11.2018r. – punkt poboru Widziszewo, ul. Lipowa 1 oraz OL.W-52-1288S/18 z dnia 19.11.2018r. – punkt poboru SUW Widziszewo, hala filtrów). Wartość przekroczonego parametru nie stanowi zagrożenia dla konsumentów, jednakże wskazuje na potrzebę wyregulowania w/w parametru w wodzie. W związku z tym należy dążyć do zachowania wartości określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada

wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Adresat:

1. Urząd Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE

dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog