



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie

URZĄD GMINY KOŚCIAN
- wpłynęło -

18. 10. 2023

Nr10866.....

Kościan, 18. PAŹ. 2023

ON-HK.903.1.135.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 338 z późn. zm.)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: 778/2023 z dnia 06.10.2023 r., 547208/23/POZ z dnia 12.10.2023 r. 1442s2023 z dnia 13.10.2023 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 17.10.2023 r.) przeprowadzonych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej, wykonanych w zakresie parametrów grupy A z **wodociągu publicznego Racot** (w punktach zgodności: sieć - Nowy Lubosz ul. Kościańska 95B – sklep spożywczy, SUW Racot) administrowanego przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan,

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Racot**

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie
ul. Ks. P. Bączkowskiego 5A | 64-000 Kościan
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 65 5122233; 65 5265264
sekretariat.psse.koscian@sanepid.gov.pl
BDO 000572720
NIP 698-14-73-088 | REGON 410390707
www.gov.pl/web/psse-koscian
pssekoscian/SkrytkaESP

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w oparciu o przedstawione wyniki jakości wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w wodociągu publicznym Racot.


Sprawozdanie z badań wody nr 778/2023 z dnia 06.10.2023 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. ul. Kanałowa 1, 64-000 Kościan, sprawozdanie z badań nr 547208/23/POZ z dnia 12.10.2023 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium JS Hamilton Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 9, 62-081 Przeźmierowo i ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, natomiast sprawozdanie nr 1442s2023 z dnia 13.10.2023 r. zostało sporządzone przez akredytowane laboratorium Salubris Sp. z o. o. ul. Poznańska 2, 64-004 Tulce.

Analiza sprawozdań wykazała, że został przekroczony parametr fizyczny – barwa (dotyczy sprawozdania nr 778/2023 z dnia 06.10.2023 r.). Przekroczenie wspomnianego parametru nie stanowi zagrożenia dla konsumentów, jednakże wskazuje na potrzebę wyregulowania w/w parametru w wodzie. W związku z tym, należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie

Kierownik Oddziału Nadzoru


mgr Jolanta Ruta

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan – list ZPO
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan – list ZPO

A.B.