



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie

URZĄD GMINY KOŚCIAN
- wplynęło -

26. 07. 2023

Nr 7566

Kościan, 26. LIP. 2023

ON-HK.903.1.99.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 338)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: 950s2023 i nr 951s2023 z dnia 19.07.2023 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 24.07.2023 r.), przeprowadzonych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej, wykonanych w zakresie parametrów fizyko - chemicznych **z wodociągu publicznego Racot** (w punktach zgodności: SUW Racot, sieć Racot, ul. Wiśniowa 19) administrowanego przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan,

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Racot**

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie
ul. Ks. P. Bączkowskiego 5A | 64-000 Kościan
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 65 5122233; 65 5265264
sekretariat.psse.koscian@sanepid.gov.pl
BDO 000572720
NIP 698-14-73-088 | REGON 410390707
www.gov.pl/web/psse-koscian
pssekoscian/SkrytkaESP

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie dokonał analizy przedstawionych wyników badań jakości wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badań fizyko-chemicznych w wodociągu publicznym Racot. Próbki wody zostały pobrane w celach technologicznych w zakresie parametrów wytypowanych przez administratora sieci.

Sprawozdania z badań wody nr: 950s2023 i nr 951s2023 z dnia 19.07.2023 r. zostały sporządzone przez akredytowane laboratorium Salubris Sp. z o. o. ul. Poznańska 2, 64-004 Tulce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan – list ZPO
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan – list ZPO

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog