

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE

URZĄD GMINY KOŚCIAN
- wpłynęło -

www.gov.pl/web/psse-koscian
pssekoscian@skrytka.esp
sekretariat@pssekoscian.pl

15.06.2022

ul. Bączkowskiego 5A
64-000 Kościan
NIP 698 14 73 088
REGON 410390707

Nr 8231

ON.HK.903.1.73.2022

Kościan,

13. CZE. 2022

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 z późn. zm.)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: 326/2022, 327/2022 z dnia 02.06.2022 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 03.06.2022 r.), 252896/22/POZ, 252897/22/POZ z dnia 09.06.2022 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 10.06.2022 r.) przeprowadzonych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej, wykonanych w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego Stare Oborzyska (w punktach zgodności: SUW Stare Oborzyska, sieć – Stare Oborzyska ul. Szkolna 1 – Przedszkole – toaleta) administrowanego przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan,

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Stare Oborzyska**

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Strona 1 z 2

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w oparciu o przedstawione wyniki jakości wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w wodociągu publicznym Stare Oborzyska, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanych punktach zgodności, uzgodnionych przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan z PPIS w Kościanie.

Sprawozdania z badań wody nr: 326/2022, 327/2022 z dnia 02.06.2022 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. ul. Kanałowa 1, 64-000 Kościan, natomiast sprawozdania nr: 252896/22/POZ, 252897/22/POZ z dnia 09.06.2022 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 9, 62-081 Przeźmierowo i ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie

Kierownik Oddziału Nadzoru


mgr Jolanta Ruta

Adresat:

1. Urząd Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
2. a/a

A.B.