

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE

p. L. No wch
[Signature]

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kościanie
- faks
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64
65/ 512-22-33; 526-52-64
65/ 512-22-33; 526-52-64
sekretariat@pssekoscian.pl
65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan
www.pssekoscian.pl

URZĄD GMINY KOŚCIANIE

23.05.2019

oryginał/kopia

ON.HK-421/20-5(3)/19

Nr *5529*

Kościan, dnia

2019-05-23

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru prób wody z dnia 08.05.2019r. oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych wody nr OL.W-52-535N/19 z dnia 13.05.2019 r., OL.W-52-536N/19 z dnia 13.05.2019 r. przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych w ramach parametrów grupy A z wodociągu publicznego **Katarzynin** (w punkcie zgodności - sieć – Gryżyna – ul. Zielona 20 – sklep spożywczy; sieć – Katarzynin – ul. Świerczewskiego 4 – dom prywatny), administrowanego przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan

Stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
KATARZYNIN**

wiepodlega

POLEKA
STULECIU ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Katarzynie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanym punkcie zgodności, zaakceptowanym przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan.

Sprawozdania z badań nr OL.W-52-535N/19 z dnia 13.05.2019 r., OL.W-52-536N/19 z dnia 13.05.2019 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Adresat:

1. Urząd Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
2. a/a



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog