



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie

URZĄD GMINY KOŚCIAN
wplvnein -

17. 11. 2022

Nr 15249

Kościan,

16. LIS. 2022

ON.HK.9020.220.2022

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195z późn. zm.)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru prób wody z dnia 10.10.2022 r. oraz w oparciu o sprawozdanie z badań laboratoryjnych wody nr OL-W.903.1149.2022 z dnia 13.10.2022 r. przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów grupy A i w oparciu o sprawozdania z badań wykonanych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy B nr: 635/52022 z dnia 06.10.2022 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 07.10.2022 r.), 443242/22/POZ z dnia 17.10.2022 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 16.11.2022 r.) z **wodociągu publicznego Wławie** (w punktach zgodności: sieć – Turew ul. Szkolna 21 – Szkoła Podstawowa, SUW Wławie), administrowanego przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan,

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Wławie

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie
ul. Ks. P. Bączkowskiego 5A | 64-000 Kościan
Sektoria Higieny Komunalnej
tel. 65 5122233; 65 5265264
sekretariat.psse.koscian@sanepid.gov.pl
BDO 000572720
NIP 698-14-73-088 | REGON 410390707
www.gov.pl/web/psse-koscian
pssekoscian/SkrytkaESP

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Wławie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanych punktach zgodności, uzgodnionych przez Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan z PPIS w Kościanie.

Sprawozdanie z badań wody nr 635/2022 z dnia 06.10.2022 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. ul. Kanałowa 1, 64-000 Kościan, sprawozdanie nr OL-W.903.1149.2022 z dnia 13.10.2022 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno, natomiast sprawozdanie nr 443242/22/POZ z dnia 17.10.2022 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium JS Hamilton Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 9, 62-081 Przeźmierowo i ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan – list ZPO
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan – list ZPO

A.B.